

KLASA:406-09/19-01/46
URBROJ:251-70-08-19-13
Zagreb, 11.09.2019.

**KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – SANACIJA KROVIŠTA RUDARSKO-GEOLOŠKO-
NAFTNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

Ev.broj : 126-JN/2019

1. odgovor na upit potencijalnog ponuditelja u predmetu nabave

Dana 11.09.2019.g. naručitelj je zaprimio 1. upit potencijalnog ponuditelja u postupku nabave:

„ KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – SANACIJA KROVIŠTA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU „

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE; Ev.broj : 126-JN/2019

1. „u troškovniku se ne navodi potreba za postavom zaštitne radne skele za radove na kosom krovu što je propisano za ovakve radove,
2. uobičajeno je da se prilikom zamjene pokrova i limarije mijenjaju i sve krovne letve a to nije predviđeno (to možemo i komentirati prilikom uvida u postojeće stanje na objektu),
3. nije predviđena privremena zaštita krovnih ploha nakon otkrivanja istih pa sve do postave novog pokrova krova,
4. rok za izvedbu ovakvog posla je samo 30 radnih dana, odmah priznajem da mi nismo u mogućnosti u tome roku izvesti ovako opsežan zahvat,
5. troškovi zauzimanja javnoprometne površine se posebno naplaćuju, organizacija gradilišta nije navedena u troškovniku, zgrada je u zoni zaštite i treba ishoditi Prethodno odobrenje od nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode....
6. ako sve ovo uvažite onda predviđam da će ukupni iznos bez PDV-a 25% preći dozvoljenu vrijednost za Jednostavnu nabavu, osim ako posebno ne ugovorite skelu sa firmom za skelu a krov sa drugim obrtom ili društvom“.

Odgovor naručitelja glasi:

1. Građevinsku skelu ne smijemo vezati za zgradu i bušiti postojeću kamenu fasadu, već će se za potrebe radova koristiti kranska dizalica.
2. Krovne letve se ne ugrađuju, lim se postavlja na željeznu podkonstrukciju.
3. Novi limeni pokrov raditi će se po etapama.
4. Procjena naručitelja je da se opseg poslova opisan troškovnikom može izvršiti u roku od 30 radnih dana.

5. Zona radova ne obuhvaća javnoprometnu površinu, kranska dizalica biti će smještena u dvorišnoj parking zoni Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Nastavno na upit glede sanacije krovišta sukladno čl. 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima propisano je da se bez građevne dozvole i glavnog projekta mogu vršiti radovi održavanja zgrada i sanacije zajedničkih dijelova zgrade.

U skladu s dobivenom informacijom Odjela za graditeljstvo, Centar Grada Zagreba, glede eventualne potrebe prijave radova, ukoliko nema niti kakvih promjena na obliku i izgrađenosti postojećeg krovišta, dakle ukoliko nema niti kakvih građevinskih radova već se radi samo o promjeni krovišta, crijepa, lima i sl. kao nužne sanacije istog, u tom slučaju nema potrebe niti za prijavom radova, već samo da radovi budu propisno označeni i osigurani. O tom izvođač radova mora voditi brigu.

STRUČNO POVJERENSTVO U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE